

# 接地標示板

## 接地標示板

官公庁指定仕様品

●材質：黄銅製  
MADE OF BRASS  
単位：mm

### 基本仕様


公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)平成22年版より抜粋

1. 必要数字及び種別は刻記とする。
2. 角度は右図によって表示する。
3. 接地種別の記号は下記による。


接地の種類	接地記号
A種接地	E <sub>A</sub>
B種接地	E <sub>B</sub>
C種接地	E <sub>C</sub>
D種接地	E <sub>D</sub>
高圧避雷器用	E <sub>LH</sub>
構内交換機用	E <sub>t</sub>
通信用(10Ω)	E <sub>At</sub>
" (100Ω)	E <sub>Dt</sub>
測定用	E <sub>o</sub>
電話引込口の保安器	E <sub>Lt</sub>

### 接地極の位置記述方法

- ・接地標示板の中心線が基準点
- ・基準点より建物を背後にして見渡した場合の相対位置を記述する




### 国土交通省仕様




品番	材質
701-K	黄銅製(1.5t)

### 都市再生機構仕様 EC-121-7-(E)




品番	材質
702-K	黄銅製(1.5t)

### 防衛省装備施設本部









品番	材質
704	黄銅製(1.5t)



品番	材質
705	黄銅製(1.5t)




その他(一般用途品)

●材質：ステンレス製、黄銅製  
MADE OF STAINLESS OR BRASS  
単位：mm

避雷設備用	A種	B種
 <p>品番 材質 706 ステンレス製(1t)</p>	 <p>品番 材質 707 ステンレス製(1t)</p>	 <p>品番 材質 708 ステンレス製(1t)</p>
C種	D種	A・D種
 <p>品番 材質 710 ステンレス製(1t)</p>	 <p>品番 材質 709 ステンレス製(1t)</p>	 <p>品番 材質 711 ステンレス製(1t)</p>

GROUNDING MARKER

GROUNDING MARKER

 <p>品番 材質 712 黄銅製(1.5t)</p>	 <p>品番 材質 713 黄銅製(1.5t)</p>	 <p>品番 材質 713 黄銅製(1.5t)</p>
--	---	--