

接地標示板

官公庁指定仕様品

●材質：黄銅製
MADE OF BRASS
単位：mm

基本仕様


公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)平成22年版より抜粋

1. 必要数字及び種別は刻記とする。
2. 角度は右図によって表示する。
3. 接地種別の記号は下記による。


接地の種類	接地記号
A種接地	E _A
B種接地	E _B
C種接地	E _C
D種接地	E _D
高压避雷器用	E _{LH}
構内交換機用	E _I
通信用(10Ω)	E _{At}
〃 (100Ω)	E _{Dt}
測定用	E _O
電話引込口の保安器	E _{Lt}

接地極の位置記述方法

- ・接地標示板の中心線が基準点
- ・基準点より建物を背後にして見渡した場合の相対位置を記述する




国土交通省仕様




品番	材質
701-K	黄銅製(1.5t)

都市再生機構仕様 EC-121-7-(E)




品番	材質
702-K	黄銅製(1.5t)

防衛省装備施設本部



品番	材質
704	黄銅製(1.5t)




品番	材質
705	黄銅製(1.5t)

その他(一般用途品)


●材質：ステンレス製、黄銅製
MADE OF STAINLESS OR BRASS
単位：mm

避雷設備用




品番	材質
706	ステンレス製(1t)

A種




品番	材質
707	ステンレス製(1t)

B種




品番	材質
708	ステンレス製(1t)

C種




品番	材質
710	ステンレス製(1t)

D種




品番	材質
709	ステンレス製(1t)

A・D種




品番	材質
711	ステンレス製(1t)

GROUNDING MARKER



品番	材質
712	黄銅製(1.5t)

GROUNDING MARKER



品番	材質
713	黄銅製(1.5t)

